


“Тасдиқлайман”

Чапқирғоқ Амударё ИТХБ

хузуридаги насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи



О.Таиров

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

**Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика
бошқармасига қарашли насослар трансформаторлар ва
электродвигателларни таъмирлаш учун**

	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Бюртмачи	Хоразм НС ва ЭБ
2	Танлаш мазмуни ёки номи	Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли электродвигателларни таъмирлаш учун
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кўчаси 1А уй
4	Буюртмачи манзили ва алоқа рақами	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кўчаси 1А уй
5	Алоқа учун шахс	78-770-44-07
6	Танлов эълон қилинди	Махсус ахборот портали etender.uzex.uz
7	Танлаш таклифларини тақдим қилиш муддати	etender.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида
8	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағларидан
9	Танлаш таклифларини қабул этиш	Таклифлар веб сайтда эълон қилинадиган кундан бошлаб қабул қилинади
10	Танлаш таклифларини очиш	Электрон шаклда эълон қилинади
11	Танлаш таклифларини очиш	Ўзбек тили
12	Шартномани бажариш	Танлов натижалари бўйича иш қийматини 30% миқдори олдиндан тўланади

Объект: Н/ст. Чинобод (Жамшид) КТП 1000КВА, Киличбай-2 КТП 1600КВА, Гурлан ПК-107, КТП 630КВА, Оккум (Кахрамон) КТП 400КВА, Шанги-1 1000КВА, Ота-ака КТП 1000КВА, Ахунб. Марказий КТП 630КВА, Тумазақ, КТП 630КВА, Майли, КТП 400 КВА

Манзилгоҳ:

Кайси вазирликка қарашли: Ўзбекистон Республикаси Сув ҳужалиги вазирлиги

Объектнинг тансифи: Сугориш

Нима мақсадда: Таъмирлаш мақсадида

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

"01" 09 2026 йил

Биз тубанда имзо чекувчилар: комиссия раиси:

Комиссия аъзолари:

С.Артиков

Подстанция ва ЭТХ: К.Бобожонов

ИЧТБ: М.Қутлимуратов

Таъмирлаш бр: М.Куранбаев

Инженер наладчик: Х. Шукуров

Асос: Таъмирлаш режаси асосида.

Текшириш натижасида аниқланган камчиликлар:

1	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11	Синовдан утқазиш	Дона	9
2	Разъединители трехполюсные до 20кВ	Синовдан утқазиш	Дона	9
3	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А	Синовдан утқазиш	Дона	18
4	Испытания опорный проход и опорного изоляторов	Синовдан утқазиш	Дона	81

Комиссия раиси:

С.Артиков

Комиссия аъзолари:

К.Бобожонов

М.Қутлимуратов

М.Куранбаев

Х. Шукуров

КЕЛИШИЛДИ

Бошқарма бошлиги

О.Таиров

"02" 09 2026йил.

