



“TASDIQLAYMAN”

“Davlat belgisi” MCHJ

Bosh direktor o‘rinbosari

F.I. Bozorov

“13” *iyul* 2026 yil

“Davlat belgisi” MCHJ elektr dvigatellarini ta‘mirlash, kapital ta‘mirlash va qayta chulg‘amlash (o‘rash) xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha

TEXNIK TOPSHIRIQ

t/r	Umumiy ma‘lumot	Mazkur texnik topshiriq jamiyatga tegishli elektr dvigatellarini diagnostika qilish, joriy ta‘mirlash, kapital ta‘mirlash, qayta chulg‘amlash (o‘rash), podshipniklarni almashtirish va sinovdan o‘tkazish xizmatlarini bajarish uchun ishlab chiqilgan.
1	Buyurtmachi	“Davlat belgisi” MCHJ. Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Bog‘ishamol ko‘chasi 160A uy. Xizmat olib boriladigan joyi: Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Bog‘ishamol ko‘chasi, 160A uy.
2	Xizmatni olib borishdan maqsad	Xizmatdan foydalanishdan asosiy maqsad “Davlat belgisi” MCHJ korxonasida ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlash. Jamiyatda mavjud elektrodvigatellarni doimiy shay holatini ta‘minlash va ularga o‘z vaqtida xizmat ko‘rsatish.
3	Ko‘rsatiladigan xizmat xajmi va soni	-Chulg‘amlarni qayta o‘rash (qayta chulg‘amlash). -Stator va rotorni ta‘mirlash. -Podshipniklarni yangi podshipniklarga almashtirish. -Elektr dvigatelini kapital ta‘mirlash. -Izolyatsiya qarshiligini o‘lchash. -Elektr sinovlarini o‘tkazish. -Dvigatelni yig‘ish, sozlash va bo‘yash. -Ta‘mirdan keyin sinovdan o‘tkazish va ishga tayyor holatda topshirish; -Ko‘rsatiladigan xizmat soni 1-ilovada keltirilgan.
4	Asosiy talablar	Ta‘mirlash muddati: Har bir elektr dvigatelini ta‘mirlash muddati buyurtmachi tomonidan topshirilgan vaqtdan boshlab 48 (qirq sakkiz) soatdan oshmasligi shart. Kafolat: Bajarilgan barcha ta‘mirlash ishlari uchun 12 oy (1 yil) kafolat beriladi. Kafolat davrida pudratchining aybi bilan yuzaga kelgan nosozliklar bepul bartaraf etiladi. Mis chiqindisini qaytarish: Qayta chulg‘amlash jarayonida hosil bo‘lgan mis chiqindisi (mis lomi) amaldagi normativ jadval asosida Buyurtmachiga to‘liq qaytarilishi shart. Mis chiqindisi dalolatnoma asosida topshiriladi.

t/r	Umumiy ma'lumot	Mazkur texnik topshiriq jamiyatga tegishli elektr dvigatellarini diagnostika qilish, joriy ta'mirlash, kapital ta'mirlash, qayta chulg'amlash (o'rash), podshipniklarni almashtirish va sinovdan o'tkazish xizmatlarini bajarish uchun ishlab chiqilgan.
		Podshipniklarni almashtirish: Kapital ta'mirlash vaqtida barcha podshipniklar yangi, sifat sertifikatiga ega mahsulotlarga almashtiriladi.
5	Pudratchi tomonidan ishlatadigan materiallarga qo'yiladigan talablar	-Chulg'am simi yuqori sifatli emallangan mis simdan bo'lishi; -Izolyatsiya materiallari elektr texnika standartlariga mos bo'lishi; -O'rnatiladigan podshipniklar original yoki xalqaro standartlarga mos sifatli mahsulot bo'lishi; -Barcha ishlatiladigan materiallar yangi bo'lishi shart;
6	Pudratchi tomonidan ko'rsatadigan xizmatlarning sifat talablari	Ta'mirdan so'ng elektr dvigatel: Nominal quvvatda barqaror ishlashi; Ortiqcha qizimasligi; Vibratsiya va shovqin me'yorida oshmasligi; Izolyatsiya qarshiligi amaldagi me'yorga mos bo'lishi; Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lishi lozim.
7	Pudratchiga qo'yiladigan talablar	Pudratchi: Elektr dvigatellarini ta'mirlash bo'yicha malakali mutaxassislariga ega bo'lishi; Zarur texnologik uskunalar va sinov jihozlariga ega bo'lishi; Buyurtmachining shoshilinch buyurtmalarini ustuvor tartibda bajarishi; Belgilangan muddatlarga qat'iy rioya qilishi shart.
8	Ta'mirlangan dvigatellarni buyurtmachiga topshirish tartibi	Har bir ta'mirdan so'ng quyidagi hujjatlar taqdim etiladi: Bajarilgan ishlar dalolatnomasi; O'tkazilgan sinov natijalari; Almashtirilgan ehtiyot qismlar ro'yxati; Qaytarilgan mis chiqindisi bo'yicha dalolatnoma; Kafolat taloni (12 oy).
9	Baholash mezonlari	Takliflar quyidagi mezonlar asosida baholanadi: Ta'mirlash sifati; Ta'mirlash muddati (48 soatdan oshmasligi); 12 oylik kafolat; Mis chiqindisini normativ bo'yicha to'liq qaytarish; Xizmat narxi (jadval bo'yicha xar bir dvigatel uchun alohida narx ko'rsatiladi); Pudratchining tajribasi va texnik imkoniyatlari.
10	Moliyalashtirish manbaasi	Jamiyatning o'z mablag'laridan

t/r	Umumiy ma'lumot	Mazkur texnik topshiriq jamiyatga tegishli elektr dvigatellarini diagnostika qilish, joriy ta'mirlash, kapital ta'mirlash, qayta chulg'amlash (o'rash), podshipniklarni almashtirish va sinovdan o'tkazish xizmatlarini bajarish uchun ishlab chiqilgan.
11	Pudrat tashkiloti nomi	Xarid komissiyasining tanlovi natijalariga ko'ra aniqlanadi.
12	Hisob kitob tartibi	Ijrochi tomonidan berilgan elektron hisob faktura asosida to'lov amalga oshiriladi.
13	Shartnomaning amal qilish muddati	2 yil

1-Ilova

№ t/r	Nomi	O'lch.bir.	Soni
1	0,05 kVt 1500 ob/min	dona	6
2	0,12 kVt 1500 ob/min	dona	6
3	0,25 kVt 1500 ob/min	dona	6
4	0,37 kVt 3000 ob/min	dona	6
5	0,55 kVt 3000 ob/min	dona	6
6	0,75 kVt 3000 ob/min	dona	6
7	1,1 kVt 3000 ob/min	dona	6
8	0,37 kVt 1500 ob/min	dona	6
9	0,55 kVt 1500 ob/min	dona	6
10	0,75 kVt 1500 ob/min	dona	6
11	1,1 kVt 1500 ob/min	dona	6
12	0,37 kVt 1000 ob/min	dona	6
13	0,55 kVt 1000 ob/min	dona	6
14	0,75 kVt 1000 ob/min	dona	4
15	1,1 kVt 1000 ob/min	dona	3
16	1,5 kVt 1500 ob/min	dona	2
17	2,2/3000 ob/min.	dona	4
18	2,2/1500 ob/min.	dona	2
19	2,2/1000 ob/min.	dona	8
20	3/3000 ob/min.	dona	4
21	3/1500 ob/min.	dona	4
22	3/1000 ob/min.	dona	1
23	4/3000 ob/min.	dona	4
24	4/1500 ob/min.	dona	2
25	4/1000 ob/min.	dona	2
26	5,5/1,65/1500/1000	dona	6
27	5,5/3000 ob/min.	dona	8
28	5,5/1500 ob/min.	dona	8
29	7,5/3000 ob/min.	dona	4
30	7,5/1500 ob/min.	dona	4
31	11/1000 ob/min	dona	2
32	11/1500 ob/min	dona	1
33	11/3000 ob/min	dona	1
34	15/3000 ob/min.	dona	2
35	15/1500 ob/min.	dona	2
36	15/1000 ob/min.	dona	2
37	15/750 ob/min.	dona	2
38	18,5/730 ob/min.	dona	2

39	18,5/1000 ob/min.	dona	2
40	18,5/1500 ob/min.	dona	2
41	18,5/3000 ob/min.	dona	6
42	22/3000 ob/min.	dona	2
43	22/1500 ob/min.	dona	3
44	22/1000 ob/min.	dona	2
45	30/730 ob/min	dona	1
46	30/1500 ob/min	dona	2
47	30/3000 ob/min.	dona	2
48	37/3000 ob/min.	dona	4
49	45/3000 ob/min.	dona	4
50	45/1500 ob/min.	dona	6
51	55/3000 ob/min.	dona	6
52	55/1500 ob/min.	dona	4
53	75/1500 ob/min.	dona	4
54	75/588 ob/min	dona	4
55	90/1500 ob/min	dona	1
56	90/960 ob/min	dona	1
57	90/590 ob/min	dona	1
58	132/3000 ob/min	dona	1
59	160/3000 ob/min	dona	1
60	200/3000 ob/min	dona	1
61	200/1500 ob/min	dona	1
Ja'mi:			223

Qog'oz fabrikasi direktori

Qog'oz fabrikasi direktori o'rinbosari

Energetika bo'limi boshlig'i

Energetika bo'limi boshlig'i o'rinbosari

 J.U.Pardaboyev
 V.D.To'rayev
 O.O.Orifboyev
 X.T.Xapizov