

ТАСДИҚЛАЙМАН
“Худудгазтаъминот” АЖ
Бошқарув раиси ўринбосари-
бош муҳандис



— **Т.Турдиев**

06.08.2025 йил

**“Худудгаз” ГТФлар томонидан истеъмолчиларга суюлтирилган углеводород
газини хавфсиз ва узлуксиз етказишни таъминлаш ишларини ташкил этиш учун
маиший газ баллонларидаги оғир қолдиқни тўкиб олиш, таъмирлаш ҳамда
синовдан ўтказиш хизматини (аутсорсинг) кўрсатишга
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Ташкент 2025 йил

1. Умумий маълумот

1.1 Номи
<i>Маиший газ баллонлардаги огир қолдиқни тўкиб олиш ҳамда газ баллонларни таъмирлаш ҳамда синовдан ўтказиш хизматини кўрсатиш.</i>
1.2 Хизматни ҳарид қилиш учун асос ва фойдаланишдаги асосий мақсад.
<i>“Худудгаз” ГТФлар томонидан истеъмолчиларни маиший газ баллонларидан белгиланган меъёрлар доирасида хавфсиз ва узлуксиз суюлтирилган газ билан фойдаланишини таъминлаш.</i>
1.3 Хизмат учун қўйиладиган асосий талаблар
<i>Истеъмолчилардан ташиб келинган маиший газ баллонлардан огир қолдиқни тўкиб олиш, маиший газ баллонларни таъмирлаш ҳамда синовдан ўтказиш бўйича аутсорсинг асосида хизмат кўрсатиш.</i> <i>Юқоридаги режаслаштирилган ишларни бажарувчи корхоналарга тегишли бўлган хизмат кўрсатишга мўлжалланган ҳамда саноат ва техника ҳавфсизлиги талабларига жавоб берадиган, замонавий давлат стандарти ва синовдан ўтган жиҳозлар, қурилмалар, ўлчов воситалари билан таъминланган цехлари бўлиши, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитасининг тегишли рухсатномаси бўлиши лозим.</i>

2. Қўлланиш соҳаси

<i>Худудлардаги истеъмолчиларни узлуксиз суюлтирилган газ билан таъминлаш учун маиший газ баллонларидаги огир қолдиқни тўкиб олиш, газ баллонларни таъмирлаш ҳамда синовдан ўтказиш бўйича цехлар хизматидан фойдаланиш.</i>
--

3. Фойдаланиш шартлари

3.1 Хизматдан умумий фойдаланиш шартлари.
<i>Истеъмолчилардан ташиб келинган маиший газ баллонлардан огир қолдиқни тўкиб олиш, маиший газ баллонларни таъмирлаш ҳамда синовдан ўтказиш бўйича аутсорсинг асосида хизмат кўрсатиш.</i>
3.2 Фойдаланишда қўшимча ва махсус талаблар
1. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ 1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари: 1.1. Бажарувчи томонидан қабул қилинган маиший газ баллонларни миқдор ва сифат жиҳатидан сақлаш, бар кодли стикери мавжуд бўш маиший газ баллонларини қабул қилиш, огир қолдиқни тўла-тўқис тўкиб олиш, уларни таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш (заруриятга кўра) ҳамда 100 фоиз буёқлаш, шунингдек жараёнларни “Е - Газ” дастури орқали юритишини талаб қилиш. 1.2. Бажарувчидан шартномага мувофиқ кўрсатиладиган хизматларини буюртмага мувофиқ огир қолдиқни тўла-тўқис тўкиб олиш, маиший газ баллонларини таъмирлаш, синовдан ўтказиш ва буёқлашни белгиланган меъёр даражасида бажарилиши талаб қилиш. 1.3. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар ва бой берилган фойдани қопланишини Бажарувчидан қонунчиликка асосан ундириб олиш чораларини кўриш. 1.4. Бажарувчи иншоотга маиший газ баллонларини қабул қилиш, огир қолдиқни тўкиш, таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда буёқлаш ва топшириш жараёнларини тасдиқланган схема бўйича ўрнатилган камералар билан доимий равишда мониторинг қилиш учун “Буюртмачи”га онлайн тарзда кузатишга улаб беришни талаб қилиш.

1.5. Бажарувчи томонидан “Худудгазтаъминот” АЖнинг буйруғи билан тасдиқланган “Маиший газ баллонларини таъмирлаш ва техник текширувдан ўтказиш бўйича” йўриқномага қатъий амал қилган ҳолда ишларни ташкил этишни талаб қилиш.

1.6. Бажарувчига ишончномалар асосида топширилган барча товар - моддий бойликлар ва хизматларни (таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда буёқлаш жараёни) кўрсатишда шартномавий мажбуриятлардан ташқари қастдан ёки гараз (ўғрилиқ, талон-тарош ва бошқа ноқонуний йўл билан фойда кўриш) мақсадларда фойдаланганлик ҳолатларига аниқлик киритилганда, зудлик билан “Ишонч телефонига” (оғзаки мурожаат билан), расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл орқали ёки равишда алоқа каналлари орқали огоҳлантирган ҳолда ҳуқуқбузарликни олдини олиш ҳамда жавобгарликка тортиш чораларини кўриш.

1.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари

1.2.1. Маиший газ баллонни қабул қилиш, сақлаш ва таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда буёқлаш жараёнини амалга оширишда “Е-Газ” дастуридан фойдаланиш учун логин парол билан таъминлаш.

1.2.2. “Буюртмачи” томонидан таъмирланадиган ва синовдан ўтадиган маиший газ баллонлар сони бўйича бажарувчига буюртма бериш.

1.2.3. Бажарувчининг буюртмасига асосан вентил билан таъминлаш.

1.2.4. “Буюртмачи” вакили (чилангар) доимий равишда “Бажарувчи”га бар кодли стикер мавжуд бўш маиший газ баллонларини топшириш, оғир қолдиқ тўкиб олинишини назорат қилиш ва таъмирланган, синовдан ўтган, вентил алмаштирилган ҳамда буёқланган газ баллони тўғрисидаги маълумотларни “Е - Газ” дастури орқали қабул қилиш.

1.3. “Бажарувчи” ҳуқуқлари

1.3.1. Маиший газни қабул қилиш, сақлаш ва таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда буёқлаш жараёнини амалга оширишда “Е-Газ” дастуридан фойдаланиш учун логин парол билан таъминлашни “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

1.3.2. Бар кодли стикери мавжуд бўлган маиший газ баллонлар ва вентил билан таъминлашни “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

3.3.4. Кўрсатилган хизматлари учун олдиндан ҳақ тўлашни амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб-китоб қилишни “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

1.4. “Бажарувчи”нинг мажбуриятлари

1.4.1. Бажарувчи томонидан “Худудгазтаъминот” АЖнинг буйруғи билан тасдиқланган “Маиший газ баллонларини таъмирлаш ва техник текширувдан ўтказиш бўйича” техника хавфсизлиги, саноат хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига ҳамда тегишли йўриқномаларга қатъий амал қилган ҳолда ишларни ташкил этиши шарт.

1.4.2. Маиший газ баллонларда ёриқлар, эзилган жойлар мавжудлиги, девор қалинлиги 10 фоизга ва ундан ортиқ даражада эзилиши, баллон бирламчи вазндан коррозия туфайли 7,5 фоизга вазни йўқотилиши ёки 1 фоизга вазни кўпайиши, резбанинг ейилиши, башмак қисми эзилиши, баллон шиши, синов муддати ўтган ҳамда тепа қисмида паспорт табличкаси бўлмаган баллонлар яроқсиз ҳисобланиши ҳамда улардан кейинчалик фойдаланмаслик учун кесиш орқали яроқсиз ҳолга келтириш.

Бажарувчи томонидан яроқсиз ҳолга келтирилган маиший газ баллонларни қабул қилиш ва топшириш далолатномаларини расмийлаштириб, Буюртмачининг вакилига топшириш.

1.4.3. Бажарувчи газ тўлдириш иншоотларига бўш маиший газ баллонлардаги оғир қолдиқни назорат тарозисида текширишга, оғир қолдиқ аниқланганда эса уни тўлиқ тўкиб олишга мажбур.

1.4.4. “Буюртмачи” томонидан ишониб топширилган маиший газ баллонлар ҳамда оғир қолдиқни миқдор жихатидан қабул қилиш, сақлаш, шунингдек, таъмирлаш, синовдан ўтказиш ва буёқлашни белгиланган меъёр даражасида бажарилиши таъминлаши шарт.

1.4.5. Бажарувчи маиший газ баллонларни таъмирлаш ва синовдан ўтказиш цехларида қабул қилиб олинган бўш маиший газ баллонни таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил

алмаштириш ҳамда буёқлашдан аввал газ баллонлардаги оғир қолдиқни назорат тарозисидан текширишга, оғир қолдиқ аниқланганда эса уни тўлиқ тўкиб олишга ва шундан кейингина таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда буёқлашга мажбур.

1.4.6. Бажарувчи маиший баллонлардаги оғир қолдиқни алоҳида сизимларга бўшатиши ва ҳисобини Е-Газ дастурида юритиши лозим.

1.4.7. Бажарувчи томонидан сизимларда йиғилган оғир қолдиқни “Буюртмачи” кўрсатмасига асосан махсус автотранспорт воситаларига ўрнатилган тартибда юк хатини расмийлаштириш ва юклаб бериш.

1.4.8. Маиший газ баллонлардаги оғир қолдиқни регламент талаблари асосида бўшатиб олмасдан туриб, оғир қолдиғи мавжуд бўлган газ баллони, таъмирланмаган ёки синовдан ўтказилмаган ҳолатлар аниқланган тақдирда, бажарувчи томонидан тўғридан-тўғри шартнома шартларини бузилиши сифатида баҳоланиши ҳамда “Буюртмачи” фойдасига базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 баравари миқдоридаги жаримани тўлашга асос бўлади.

1.4.9. Таъмирлаш ва синовдан ўтказиш цехлари ҳудудидаги мавжуд газ сақлаш сизимларини замонавий давлат стандартларига мос келувчи ўлчов воситалари сатҳ ўлчагич, (уровнемер), манометр, замонавий видеокамералар ўрнатиш, уларни доимий равишда техник соз ҳолда ишлашини ҳамда онлайн маълумотлар кузатуви билан таъминлаш.

1.4.10. Барча ўлчов воситалари ҳамда юқори босим остида ишловчи ускуна ва жиҳозлар белгиланган муддатларида Давлат стандарти кўригидан, тегишли корхоналар томонидан юқори босим остида синов кўригидан ўтказиш.

1.4.11. “Бажарувчи” синов ишларини назорат қилиш мақсадида маиший газ баллонни қабул қилишда, оғир қолдиқни тўлиқ тўкиш, маиший газ баллонларни таъмирлаш ва синовдан ўтказиш, дарвозадан чиқиш жараёнларини тасдиқланган схема бўйича хотираси камида 60 кун сақлаш имкониятига эга бўлган видеокамералар билан доимий равишда мониторинг қилиш учун “Буюртмачи”га реал вақт режимида онлайн тарзда кузатишни таъминлаш.

1.4.12. Туман/шаҳар газ таъминоти бўлимларидан қабул қилиб олинган маиший газ баллонларни таъмирлаш ва синовдан ўтказиш жараёнлари автоматлаштирилган “Е - Газ” дастури орқали топшириши шарт.

1.4.13. Буюртмачи томонидан бажарувчи вакили номига берилган ишончнома асосида етказиб берилган маиший газ баллонларни қабул қилиш ва топшириш далолатномаларини расмийлаштириш.

1.4.14. Буюртмачи вакили билан бирга келтирилган маиший газ баллонлар ҳаракати (кун бошига қолдиқ, кирим, чиқим, кун охирига қолдиқ) бўйича бирламчи ҳужжатлар асосида кунлик ҳисоботни тузиш ҳамда Е - Газ дастури орқали “Буюртмачи”га топшириш.

1.4.15. “Бажарувчи” таъмирланган, синовдан ўтган, алмаштирилган жўмрак(вентил) лар ҳамда буёқланган газ баллонлар бўйича ҳисоб-китобини юритиш, маиший газ баллонларни белгиланган талаблар асосида синовдан ўтказиш, шунингдек “Буюртмачи”га шу туғрисида ҳисобот топшириш.

1.4.16. Бажарувчига “Буюртмачи” томонидан ишониб топширилган маиший газ баллон ва вентилларни миқдор, сифат жиҳатидан қабул қилиш, сақлашда камомад аниқланганда, бажарувчи маиший газ баллон ва вентилни ҳажми билан тўлиқ миқдорда 3 иш кунига қадар қоплаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.4.17. Бажарувчи томонидан хатлов натижалари бўйича маиший газ баллон ва вентилларни миқдори бўйича камомад аниқланганда, бажарувчи томонидан тегишли тартибда ҳажм билан тўлиқ миқдорда қоплаб беришга мажбур.

1.4.18. Бажарувчи томонидан хатлов натижалари бўйича маиший газ баллон ва вентилларни сақлашда ортиқчалик аниқланган ҳолда, “Буюртмачи” томонидан аниқланган ортиқчалик киримга олиниши шарт.

1.4.19. Бажарувчига ишончномалар асосида топширилган барча товар - моддий бойликлар ва хизматларни (оғир қолдиқни тўкиш, газ баллонни таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда буёқлаш жараёни) кўрсатишда шартномавий мажбуриятлардан ташқари қастдан ёки гараз мақсадларда (ўғрилиқ, талон-тароз ва бошқа ноқонуний йўл билан фойда кўриш мақсадида) фойдаланганлик ҳолатлари аниқланганда, Буюртмачи томонидан

ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ҳуқуқий баҳо белгилаш учун мурोजаат қилишга асос бўлади.

2. Маиший газ баллон ва вентилни қабул қилиш - топшириш тартиби

2.1. Маиший газ баллонларидан оғир қолдиқни бўшатиш, йиғиш ва ҳисобини юритиш

2.1. Қабул қилинган бўш маиший газ баллонларидаги оғир қолдиқни назорат тарозидида текшириш, мавжуд бўлганда уларни алоҳида сигимларга бўшатиш ва ҳисобини юритиш.

2.2. Чилангар-таъминотчи томонидан маиший газ баллонларидан бўшатилаётган оғир қолдиқни тўлиқ бўшатилишини назорат қилиш ва унинг ҳисоботини юритиш.

2.3. Сигимларда йиғилган оғир қолдиқ миқдори тўлиши, маиший газ баллонларидан оғир қолдиқни сигимларга бўшатиш хавфи туғилишидан аввал “Буюртмачи”ни олиб чиқиб кетиш чорасини кўриш бўйича хабардор қилиш.

2.4. Бажарувчи томонидан сигимларда йиғилган оғир қолдиқни “Буюртмачи” топширигига асосан махсус автотранспорт воситаларига тўлдириш ва юк ҳужжатини расмийлаштирилгандан сўнг юклаш.

2.2. Маиший газ баллонлари таъмирлаш ва синовдан ўтказиш

2.2.1. Маиший газ баллонларни таъмирлаш, синовдан ўтказиш, вентил алмаштириш ҳамда белгиланган меъёр бўйича буёқлаш.

2.2.2. Маиший газ баллонларни чилангар-таъминотчига “Е-Газ” дастури орқали топшириш.

2.2.3. Чилангар – таъминотчи томонидан маиший газ баллонлар таъмирланмаган, синовдан ўтказилмаган, вентил алмаштирилмаган ёки газ баллонлар белгиланган меъёр доирасида бўёқланмаган ҳолатлар аниқланганда, бажарувчи томонидан уларни қайта амалга оширади ва айбдор масъул ходимларга нисбатан чора кўради.

2.2.4. Хизматларни кўрсатиш жараёнида “Буюртмачи” томонидан тузилган шартнома шартлари ва норматив-техник талаблар бўйича камчиликлар аниқланганда, бажарувчини огоҳлантириш ва берилган муддатда камчиликларни бартараф этиш.

2.2.5. Бажарувчи томонидан сутканинг исталган вақтида “Буюртмачи” вакилини етказиб берилган суюлтирилган газ сақланадиган ва газ баллонларига тўлдириладиган ҳудудга асоссиз равишда, яъни ҳеч қандай ички аралашув ва ташқи тўсиқларсиз киритмаслиги “Ижарага берувчи ва бажарувчи” билан тузилган шартномани бир томонлама бекор қилишга асос ҳисобланади.

3. ҲИСОБ-КИТОБНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАРТИБИ

3.1. “Буюртмачи” “Бажарувчи”га шартномада кўрсатилган хизматлари учун пул кўчириш йўли билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 12 майдаги ПҚ-1154-сон қарорига асосан 15 фоиз олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. “Буюртмачи” бажарувчига хизматлари учун “Е-Газ” дастури орқали қабул қилиш-топшириш ҳужжатлари имзоланганидан сўнг, ҳисоб фактурага асосан кейинги ойнинг 25 санасигача якуний тўловни амалга оширилади.

3.3. “Буюртмачи” бажарувчига оғир қолдиқ хизмати учун юклаб берилган оғир қолдиқ ҳажми бўйича қабул қилиш-топшириш ҳужжатлари имзоланганидан сўнг, ҳисоб фактурага асосан кейинги ойнинг 25 санасигача якуний тўловни амалга оширилади.

3.4. Маиший газ баллонлар таъмирланмаганда, синовдан ўтказилмаганда, жўмрак (вентил) алмаштирилмаганда ёки маиший газ баллонлар белгиланган меъёр доирасида бўёқланмаган ҳолатлар аниқланган тақдирда, қайта тўлдирилган ҳажм учун ҳисоб-китоб тўлови амалга оширилмайди.

4. Техник талаблари.

4.1 Асосий техник талаблар

Бажарувчига қўйиладиган техник талаблар	Маиший газ баллонларни синовдан ўтказиш цехининг Лойиҳа ҳужжатларнинг мавжудлиги ва лойиҳа санаот хавфсизлиги экспертизасидан ўтказилгани; Соҳада етарли тажрибага эга бўлиши;
---	---

	Маиший газ баллонни синовдан ўтказиш бино иншоотларини белгиланган тартибда зарур ускуна ва жиҳозлар билан таъминланган ҳамда уларнинг мувофиқлик сертификатлари ва паспортлари мавжудлиги. Бино иншоотларнинг техника хавфсизлиги, саноат хавфсизлиги ва ёнгин хавфсизлиги талабларига жавоб бериши; Шартнома тузилган кундан бошлаб 3 иш кун ичида иш болаш; Газ тўлдириш иншоотидан 1 км радиусда жойлашган бўлиши (маиший газ баллонларни газ тўлдириш иншоотларига бир кунда камида 1 200 данасини узлуксиз етказиб беришни таъминлаш учун жиҳозлари етарли бўлиши;
Хизмат кўрсатиш учун қуйидаги хужжатлар илова қилиниши керак	Фаолиятни амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитасидан олинган махсус рухсатнома. Ускуна ва жиҳозлар белгиланган муддатларида Давлат стандарти ва тегишли корхоналарда синов кўригидан ўтганини тасдиқловчи сертификатлар. Ишчи ходимларнинг газ хавфсизлиги, техника хавфсизлиги ва саноат хавфсизлиги бўйича ўқув курсларига ўқитилганлиги ва аттестациядан ўтганлиги тўғрисида баённома ва гувоҳномага эгаллиги.

4.1 Асосий техник-иқтисодий ва фойдаланиш кўрсаткичлари

Хизмат кўрсатиш муддати – 1 йил.

4.2. Ишончилиликка қўйиладиган талаблар

"Бажарувчи" томонидан маиший газ баллонларни миқдор жиҳатдан сақлашда коррупсион хатарлар (ноқонуний хатти-ҳаракатлар, талон-тароғ)ларни олдини олиши.

5 Топшириш ва қабул қилиш қоидаларига қўйиладиган талаблар.

5.1. Топшириш ва қабул қилиш тартиби

Туман/шаҳар газ таъминоти бўлимларидан ой давомида таъмирланган ҳамда синовдан ўтказилган маиший газ баллонлар сони, синовдан ўтказиш, бўёқлаш, яроқсиз ҳолга келгани бўйича ҳамда топширилган оғир қолдиқ ҳажмлари бўйича расмийлаштирилган бирламчи хужжатларни Е-Газ дастури орқали "Ўздугаз" ГТФларга топшириш.

7. Сақлашга қўйиладиган талаблар

"Бажарувчи" маиший газ баллонлардаги оғир қолдиқни тўкиб олиш, миқдор жиҳатидан сақлаш ҳамда газ баллонларни таъмирлаш, синовдан ўтказиш ва бўёқлаш учун жавобгар.

8. Кафолат доираси ва ёки муддатига қўйиладиган талаблар

Маиший газ баллонларни таъмирлаш ҳамда синовдан ўтказиш ишларини ўрнатилган тартибда бажариш. Хизмат кўрсатиш даврида "Бажарувчи"нинг айби билан маиший газ баллонлар билан боғлиқ бахтсиз ходиса рўй берган ҳолларда "Бажарувчи" келтирилган зарарни белгиланган муддатда ўз маблағлари ҳисобидан қоплайди.

**15. Сониға, комплектациясига, етказиб бериш жойига ва муддатига (даврийлигига)
қўйиладиган талаблар**

Юк қабул қилиш ва етказиб бериш манзили:

_____ вилояти, _____ шаҳри _____ кўчаси _____-уй “Ҳудудгаз _____”

ГТФ.

Хизмат кўрсатиш муддати - 1 йил.

Суюлтирилган газ иншоотларини
ишлатиш бошқармаси бошлиғи



С.Сабилов