



TEXNIK TOPSHIRI

2026 yil uchun qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmatlar ko'rsatishga

Toshkent - 2026 y.

1. xarid predmeti:

TEXNIK TOPSHIRIQ

A.Navoiy nomidagi DAKATda 2026 yil uchun har oyda qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish xizmatlarini ko'rsatish.

2. Xizmat ko'rsatishga qo'yiladigan talablar (xizmat ko'rsatuvchi tashkilot taqdim etishi shart):

- ijrochi xizmat ko'rsatish sohasida kamida 5 yillik tajribaga ega bo'lishi kerak;
- ijrochi barcha zarur hujjatlarni taqdim etadi;
- qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish sohasida umumiy ish tajribasi;
- qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan uskunalar, asboblari va moslamalar mavjudligi to'g'risida ma'lumotnoma mavjudligi;
- ijrochida xizmat ko'rsatiladigan uskunalar bo'yicha sertifikatlangan mutaxassislar (ishlab chiqaruvchi firmadan shaxsiy sertifikatga ega bo'lgan) va litsenziyalangan Simplex Dongle key SafeNet-security kirish kaliti majburiy ravishda mavjud bo'lishi;
- amaldagi ruxsatnomalarga (litsenziyalarga) ega bo'lishi;
- ishtirokchining sohadagi ish tajribasi kamida 5 yil bo'lishi;
- O'zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasining yong'inni o'chirish, qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, ovozi xabar berish, tutunni yo'qotish va havo haydash qurilmalarini montaj qilish, ta'mirlash, sozlash hamda texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ruxsatnomasi mavjudligi;
- qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish tizimlariga xizmat ko'rsatish yong'inni o'chirish va qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish, montaj qilish, ta'mirlash va sozlash bo'yicha SSH UZMA 031-2006 rahbarlik hujjatiga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

3. Texnik tavsif

Foydalanish jarayonida qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish qurilmalarining ishchi holatini saqlab turish maqsadida texnik xizmat ko'rsatish 1-sonli Reglament va 2-sonli Reglamentni davriy ravishda o'tkazish orqali amalga oshirilishi kerak.

1-sonli Reglament: qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish qurilmalarini tashqi ko'rikdan o'tkazish va ishchi holatini teshirish;

2-sonli Reglament: profilaktika ishlari, joriy ta'mirlash va qurilmalarning ishchi holatini saqlab turish bo'yicha ishlar.

Reglamentlarni o'tkazish davriyligi texnik vositalar va qurilmalarning holati, foydalanish shartlari hamda muddatlaridan kelib chiqqan holda, texnik xizmat ko'rsatishning tasdiqlangan jadvaliga muvofiq Ijrochi va Buyurtmachi o'rtasidagi kelishuv bo'yicha belgilanadi.

4. Xizmat ko'rsatish muddatiga qo'yiladigan talablar:

Qo'riqlash-yong'in signalizatsiyasi, yong'inni o'chirish va xabar berish qurilmalariga joriy texnik xizmat ko'rsatish xizmati har oyda joriy oyning 30-sanasigacha ko'rsatiladi.

Uskunalar ro'yxati va xizmatlar hajmi:

T/r	Ishlarning nomi	O'lchov birligi	Pozitsiya №	Soni	R-1 Ishlar sikli	R-2 Ishlar sikli
1	Barcha turdagi elektr avtomatikasi qalqoni	yo'nal.	1-004	2	48	2
2	1 yo'nalish uchun barcha turdagi signalizatsiya qalqoni	yo'nal.	1-005	7	48	2
3	Bosim signalizatori (SDU, EKM, RD)	dona	1-006	21	48	2
4	Qurilmani masofadan elektr ishga tushirish tuguni	dona	1-023	7	48	2
5	Nasos stansiyasining texnologik qismi	jaml.	1-024	6	48	2
6	Sprinkler purkagichli taqsimlash quvuri	dona	1-034	610	48	2
7	Drencher purkagichli taqsimlash quvuri	dona	1-035	162	48	2
8	Suv qurilmasining KPUsi	dona	1-032	7	48	2
9	Kersincha klapan	dona	1-038	7	48	2
10	Magistral quvurdagi taqsimlash zadviykasi	xabar.	1-040	6	48	2
11	Ovozli signalizatsiya qurilmasi	dona	1-002	272	48	2
12	Yorug'lik signalizatsiyasi qurilmasi	dona	1-003	2	48	2
13	SIMPLEX, Grand MAGISTR	dona	1-060	14	48	2
14	Har bir keyingi uchun	dona	1-061	110	48	2
15	Tog'rilagich bloki	dona	1-062	6	48	2
16	IPR, SMK xabardor qilgichli shleyf	shleyf	1-071	50	48	2
17	SIMPLEX manzilli tutun xabardor qilgichli shleyf	shleyf	1-077	1100	48	2
18	Harakatni aniqlovchi qo'riqlash xabardor qilgichi	dona	1-078	-	48	2
19	Signal berilishini teshirish	shleyf	1-093	113	48	2
20	Bir juftli sim	m	1-084	9467	48	2

5. Ishlarni bajarish joyi:

A.Navoiy nomidagi DAKAT

Bosh muhandis:

Sabirdjanov K.I.