

«Узавто Моторс Пауэртрейн»



0595-2026 - sonli
2026yil «9» iyul

«UzAuto Motors Powertrain» AJ ehtiyoji uchun

*T-40 Ma'lumotlar markazi ehtiyojlari uchun «C2000-АСПТ» avtomatik yong'in o'chirish tizimini
boshqarish bloklarini*

sotib olish bo'yicha texnik topshiriq

Toshkent
2026

Umumiy ma'lumotlar va texnik talablar:

1	Buyurtmachining ichki raqami	
2	Buyurtma turi	Bir martalik (spot buy)
3	Xarid qilish ko'zda tutilgan barcha tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun reja jadval maxsus axborot portalida joylashtirilgani haqida ma'lumot	
4	Tovarlar (ishlar, xizmatlar) sotib olish zaruratining asoslanganligi	<i>T-40 Ma'lumotlar markazi yong'in o'chirish tizimi ehtiyoji uchun</i>
5	Tovarlar (ishlar, xizmatlar) dan foydalaniladigan joy	<i>T-40 Ma'lumotlar markazi</i>
6	Xarid qilish ko'zda tutilgan barcha tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqida ma'lumot	<i>Ushbu texnik topshiriqning 1 ilovasiga qaralsin</i>
7	Tovarlar (ishlar, xizmatlar) yangiligi haqida ma'lumot (ishlab chiqarilgan sana)	<i>Yetkazib beruvchi (ijrochi) ushbu hujjatda ko'rsatilgan talablarga muvofiq tovarlarning yangi bo'lishi, oldin foydalanishda bo'lmaganligiga kafolat beradi. Agar kafolat muddati davomida tovarlar nosoz bo'lib chiqsa va/yoki ushbu topshiriqning talablariga javob bermasa, yetkazib beruvchi (ijrochi) xaridor (buyurtmachi) tomonidan yozma xabarnoma olganidan keyin tovarlarni yangisiga almashtirishga majburdir. Tovarlarni almashtirish bilan bo'g'liq barcha xarajatlar yetkazib beruvchi (ijrochi)ning hisobidan amalga oshiriladi.</i>
8	Tovarlar (ishlar, xizmatlar) boshlang'ich byudjet narxlari va ularning asoslanganligi	<i>Ushbu texnik topshiriqning 1 – ilovasidagi belgilangan boshlang'ich narxlarga qaralsin</i>
9	Tijorat takliflarini texnik tomonlama baholash me'zonlari va usullari	<i>Talab etilmaydi</i>
10	Tovar (ish, xizmat)larni yetkazib berish bazisi va muddarlariga bo'lgan talablar, hamda boshqa yetkzaib berish bilan bo'g'liq talablar	<i>Tovarlarni etkazib berish muddati shartnoma imzolangan kundan boshlab 30 kun</i>
11	Tovar (ish, xizmatlar)ning alohida tavsifnoma va sifat ko'rsatkichlari (agar mavjud bo'lsa)	<i>Ushbu texnik topshiriqning 1 ilovasiga qaralsin</i>
12	Tovar (ish, xizmat)larni ekspluatatsiya qilish (foydalanish) umumiy shartlari, muddati va boshqa qo'shimcha/maxsus talablari	<i>Buyurtmachi tomonidan ekspluatatsiya qilinadi</i>
13	Kafolat muddati, litsenziya, trening, sertifikat va boshqa qo'shimcha talablar	<i>Etkazib beruvchi taqdim etiladigan tovarlarga kamida 2 yil kafolat berishi shart</i>
14	Chizmalar, eskizlar, o'lchamlar va buyurtma miqdori bo'yicha talablar	<i>Ushbu texnik topshiriqning 1 ilovasiga qaralsin</i>
15	Sinovlar va sinov usullari, muddati haqida talablar	<i>Tovarlar sinovdan o'tgan bo'lishi shart va pasporti bilan taqdim qilinishi zarur</i>
16	Qadoqlash, tamg'alash haqidagi yoki muvofiqlik sertifikati bo'yicha talablar	<i>Etkazib beriladigan tovarlar muvofiqlik va sifat sertifikatiga ega bo'lishi shart</i>
17	Yetkzaib beruvchi (ishtirokchi)ning malakasiga va texnik salohiyatiga nisbatan talablar	<i>Talab etilmaydi</i>

18	Dizayn talablari, o'rnatish va texnik talablar, komponentlar, tarkibiy qisimlar va materiallarga qo'yiladigan talablar, mustahkamlik va atrof-muhit va boshqa tashqi omillar ta'siri ostida vujudga keladigan parametrlarga qo'yiladigan talablar, elektr ta'minot va quvvat bo'yicha talablar	<i>Etkazib beriladigan tovarlar mustahkam material va otkazgichlardan yasalgan bulishi, atrof muhit va boshqa mexanik omillarga chidamli bulishi talab etiladi.</i>
19	Ekologik, sanitariya va xavfsizlik talablari	<i>Ishlash harorati oralig'i: -25°C dan +55°C gacha. Pult turli iqlim sharoitlarida ishlay olishi, sovuq yoki issiq muhitlarda muammosiz ishlashi shart.</i>
20	Boshqa qo'shimcha talablar	<i>Etkazib beruvchi etkazib beriladigan tovarlarni o'rnatishi va yongin avtomatik yong'in o'chirish tizimiga ulash, integratsiya qilish va ishga tushirish ishlarini olib boradi.</i> <i>Ishga tushirish ishlarini yakunida Buyurtmachiga topshirishi shart</i>

1 Ilova (Tovarlar uchun)

№	Tovarlar nomi	Buyurtmachining ichki identifikatsion raqami (tovarning texnik xususiyatini begilamaydi)	Texnik talablar (uzunligi, material tarkibi va boshqa texnik xususiyatlar)	Miqdori	O'lchov birligi	Bir o'lchov birligi uchun narx	Umumiy boshlang'ich narx
			<i>S2000-ACHT sanoat va fuqarolik obyektlarini bir zonali kukunli, aerosol yoki gazli yong'in o'chirish tizimlari bilan avtonom yoki markazlashtirilgan («Orion» tizimi tarkibida) yong'indan himoya qilish uchun mo'ljallangan bo'lishi shart</i> Nazorat qilinadigan tizimlar: <i>Ishga tushirish va ogohlantirish qurilmalarini boshqarish zanjirlarining uzilish va qisqa tutashuvga nisbatan sozligi.</i> <i>Uchta manzilsiz yong'in signalizatsiyasi shleyfning holati.</i> <i>Eshik holati datchiklari zanjiri.</i> <i>Masofaviy ishga tushirish qurilmasi zanjiri.</i> <i>Yong'in o'chiruvchi modda (O'M) chiqishini nazorat qilish zanjiri.</i> <i>Yong'in o'chirish qurilmasi uskunalarining sozlik zanjiri.</i> Yong'in o'chirish vositalarini ishga tushirishdan oldingi sozlanadigan vaqt kechikishi: <i>-Avtomatik ishga tushirish rejimi uchun</i> <i>-Masofaviy (qo'lda) ishga tushirish rejimi uchun.</i> Asosiy funksiyalari: <i>-Xizmat va avariya xabarlarini C2000M pultiga uzatish</i>				

1	C2000-ACIT avtomatik yong'in o'chirish vositalarini boshqarish bloki	UZ021079	-Yong'in o'chirish vositalarini C2000-IIT yoki C2000M buyrug'i orqali masofadan ishga tushirish va to'xtatish. -Masofaviy ishga tushirish qurilmalari orqali qo'lda ishga tushirish. Yong'in signalini va yong'in o'chirish vositalarini ishga tushirish rejimini qurilma panelidan yoki C2000M» hamda C2000-IIT pultrlari orqali masofadan bekor qilish (reset). -Bir yoki ikkita signalizatsiya shleyfida ikkita yong'in detektori ishga tushganda avtomatik ravishda yong'in o'chirish vositalarini ishga tushirish. -Ovozli va yorug'likli yong'in ogohlantirish vositalarini (sirena, yorug'lik tablolari) yoqish. -Dasturlanadigan rele chiqishi orqali texnologik uskunalarni (masalan, xonadagi ventilyatsiya tizimi klapanlari va boshqalar) ichki boshqaruv dasturlari yoki C2000M pultri orqali boshqarish. -Himoyalananayotgan xonaning eshiklari ochilganda avtomatik ishga tushirishni bloklash. -S2000-IIT» bloki yoki C2000M pultri yordamida avtomatik ishga tushirish rejimini masofadan yoqish yoki o'chirish. -Ichki RS-485-2 interfeysi orqali 16 tagacha S2000-KPB nazorat-ishga tushirish bloklarini ulash hisobiga ishga tushirish zanjirlari sonini kengaytirish. -Qurilmaning old panelidagi qo'lda boshqaruv elementlariga kirishni cheklash (IV darajadagi kirish huquqi). -Qurilmaning yuqori qopqog'ida mexanik qulfi mavjudligi. -Qurilma korpusining ochilishini nazorat qilish. -Ichki akkumulyator batareyalari hisobiga zaxira elektr ta'minoti. -Asosiy va zaxira elektr ta'minotini nazorat qilish, akkumulyator razryad bo'lganda zaxira quvvatni avtomatik uzish. -Qurilmaning ishlash qobiliyatini sinovdan o'tkazish va kengaytirilgan diagnostika imkoniyati. -Qurilmaning kirish yoki chiqishlarini alohida o'chirib qo'yish imkoniyati. -Ichki o'rnatilgan ovozli signalizator. Etkazib beruvchi etkazib beriladigan tovarlarni o'rnatishi va yongin avtomatik yong'in o'chirish tizimiga	4	dona	4 000 000 UZS	16 000 000 UZS
---	---	----------	--	---	------	------------------	-------------------

			<i>ulash,integratsiya qilish va ishga tushirish ishlarini olib boradi.</i>				
			<i>Ishga tushirish ishlarini yakunida Buyurtmachiga topshirishi shart.</i>				
Umumiy byudjet:							16 000 000 UZS QQS bilan

*Tovarlarning davlat xaridi tavsifiga aniq tovar belgisiga yoki nomiga, patentga, konstruksiyaga yoki modelga, u mansb bo'lgan muayyan manbaga yoki ishlab chiqaruvchiga eksklyuziv vakolati huquqiga doir talablar yoki havolalar kiritilmasligi kerak, bundan tovarlarning davlat xaridi xususiyatlarini ta'ariflashning boshqa yetarlicha aniq usuli mavjud bo'lmagan holler mustasno va bunda davlat xariding tavsifiga «yoki analogi» degan so'zlar kiritilishi kerak

*Xarid qilish hujjatlarida xarid qilinadigan tovarlarning davlat buyurtmachisi tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligini aniqlash imkoniyatini beradigan ko'rsatkichlar, ya'ni eng ko'p va (yoki) eng kam qiymatlari, shunigdek o'zgartirilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarning qiymatlari ko'rsatiladi.

Tasdiq

Bosh direktor



S. M. Gulyamov

Bo'lim ichida rozilik

Boshlig'



M. F. Veliyev

Mas'ul

**Elektron uskunalar
va dasturiy ta'minot
bo'yicha kichik
muhandis**



G. T. Mirzayev